

Октан ООО
г. Уфа

000 "ОКТАН" 450059,
г. Уфа, пр. Октября, 33/1, 1
Тел. (347) 293-33-26
ИНН 0278085769
Р/С 40702810906010100136
в Башкирском ОСБ № 8598
К/С 30101810300000000601
БИК 048073601

ПАСПОРТ № 210-71Б
Топливо печное бытовое
ТУ 0258-005-22638602-2009 (ТУ 38.101656-99)

Дата изготовления 22 сентября 2009 г.

Резервуар № 2 Влив в см. 244 Количество 66 т

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ 38.101656-99	Норма по ТУ 0258-005-22638602-2002	Фактически
1	Фракционный состав: 10% перегоняется при тем-ре, °С, не ниже 90% перегоняется при тем-ре, °С, не выше	160	120	160
		360	360	350
2	Вязкость кинематическая при 20°С, мм ² /с, не более	8,0	16,0	8,0
3	Температура застывания, °С, не выше в период с 1 сентября по 1 апреля в период с 1 апреля по 1 сентября	минус 15 минус 5	минус 15 минус 5	минус 25
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	45	45	45
5	Массовая доля серы, в %, не более в малосернистом топливе в сернистом топливе	0,5 1,1	0,5 1,1	1,0
6	Содержание сероводорода	отсутствие	отсутствие	отсутствие
7	Испытание на медной пластинке	выдерживает	выдерживает	выдерживает
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	отсутствие
9	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	5,0	-	-
10	Зольность, %, не более	0,02	0,02	0,02
11	Коксуемость 10% остатка, %, не более	0,35	0,35	0,3
12	Содержание воды	следы	0,5	следы
13	Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	0,02
14	Цвет	от бесцветного до черного	от бесцветного до черного	темно- коричневый
15	Плотность при 20 °С, кг/м ³	не нормируется. определяется обязательно	не нормируется. определяется обязательно	930

Ответственный за качество
Руководитель
Дата выдачи паспорта 22 сентября 2009

